

«Утверждаю»
 Директор МБОУ-СОШ №8
 Шендрик Г.К.
 «13» апреля 2018 г.



Отчет
 о выполнении предписания №1430/4-ЭП-Б от 23.01.2018.
 выданного главным государственным инспектором отдела государственного
 энергетического надзора по Брянской области Борисенко В.А.

Мероприятие по устранению нарушения	Срок устранения нарушения	Ответственный	Отметка о выполнении
2	3	4	
Разработать должностную инструкцию на ответственного за электрохозяйство МБОУ-СОШ №8.	До 25.01.2018	Директор школы Г.К.Шендрик	выполнено
Провести обучение электротехнологического персонала школы с целью получения 2 группы допуска по электро-безопасности.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Утвердить календарный график проверки знаний норм и правил работы в электро-установках.	До 30.01.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Определить перечень техни-ческой документации, необходи-мый для ведения электро-хозяйства.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Определить перечень должностей и профессий электротехнического и электро-технологического персонала которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	До 25.01.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Определить перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы допуска по электробезопасности.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Разработать график ППР основного электрооборудования школы.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ	выполнено

Определить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электро-установках школы.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Обеспечить требования охраны труда при организации работ командированного персонала в электроустановках МБОУ - СОШ №8.	До 02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Исправить систему наружного освещения над входами в помещение мастерских и столовой школы.	До 01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Мастерская школы.			
Светильник сети рабочего освещения не укомплектован рассеивателем и защитной решеткой.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Помещение технологии.			
Нанести надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены в кабинете технологии на кнопках и рукоятках управления электрооборудованием.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Установить запирающее устройство на силовой щит электроустановок.	25.01.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Оборудовать ограждения от случайных прикосновений на вращающихся частях деревообрабатывающего станка.	02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Запретить допуск к работе с использованием переносных электроприемников персонал, не имеющий соответствующей группы допуска по электро-безопасности.	постоянно	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Укомплектовать рабочие места электроустановок необходимыми инструкциями; производственными (эксплуатацион-ными) по охране труда и о мерах пожарной безопасности в кабинетах домоводства и мастерских.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Кабинет информатики.			
Обеспечить защиту электро-проводки к стационарным электроприемникам.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено

Столовая школы.			
Нанести надписи, указывающие операцию, на кнопки и рукоятки управления электрооборудованием.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Обеспечить дополнительными средствами защиты (диэлектрическими ковриками и подставками) электроустановки столовой.	25.01.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Укомплектовать рабочие места электроустановок необходимыми инструкциями; производственными (эксплуатационными) по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Обеспечить возможность легкого доступа к силовым щитам электроустановок.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Электрощитовая школы (РУ).			
Вывесить схемы электроснабжения в помещении РУ.	02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Укомплектовать РУ электро-защитными средствами и средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитными противопожарными и вспомогательными средствами пожаротушения (песок, огнетушители) и средствами оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Укомплектовать РУ необходимыми инструкциями: эксплуатационными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	01.02.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено
Силовой щит электроустановок оборудовать запирающим устройством, препятствующим доступу в них неэлектро-технического персонала.	02.04.2018	Заместитель директора школы по АХЧ В.А.Моргунов	выполнено