



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru  
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1430/4-ЭП-Б**

243140, Брянская область, г. Клиницы  
ул. Калинина, д.139

(место составления предписания)

23 января 2018 года

(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному  
общеобразовательному учреждению средняя  
общеобразовательная школа №8 г. Клиницы  
Брянской области

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. № 2-1430-р от 22 декабря 2017 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 г. Клиницы Брянской области (МБОУ СОШ №8) в части соблюдения требований в области энергетической безопасности, в период с 15 января 2018 года по 23 января 2018 года должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Борисенко В.А., в присутствии директора МБОУ СОШ №8 Шендрик Галины Константиновны, действующей на основании Устава учреждения и приказа о назначении на должность от 04.09.2006 №23-к, Моргунова Владимира Андреевича заместителя директора по АХЧ МБОУ СОШ №8, действующего на основании приказа о назначении ответственным лицом за электрохозяйство №231 от 01.09.2017 и должностной инструкции №4.09 от 08.06.2017 проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 ИНН 3203007254, ОГРН 1023201342779, местонахождение; 243140 Брянская область, г. Клиницы, ул. Калинина, д.139

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требования законодательства и других нормативных актов в области требований энергетической безопасности: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – правила утверждены Минэнерго России (приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России ( рег. №4145 от 22.01.03). Правила устройства электроустановок (ПУЭ).  
а именно:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1.	2	3	4	5
1	Не разработана должностная инструкция на ответственного за электрохозяйство МБОУ СОШ №8.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.8.7	Устранить нарушение	02.04.2018
2	Электротехнологический	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.	Устранить	02.04.2018

	персонал школы не имеет 2 группы допуска по электробезопасности.	1.2.6, п. 1.4.3	нарушение	
3	Не утвержден календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.1.4.27	Устранить нарушение	02.04.2018
4	Не определен перечень технической документации, необходимый для ведения электрохозяйства.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.2.6, п.1.8.2	Устранить нарушение	02.04.2018
5	Не определен перечень должностей и профессий электротехнического и электро-технологического персонала которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.4.3	Устранить нарушение	02.04.2018
6	Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.4.4	Устранить нарушение	02.04.2018
7	Не разработан график ППР основного электрооборудования школы.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. п.1.6.3	Устранить нарушение	02.04.2018
8	Не определен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках школы.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2, ПОТЭЭ гл.8	Устранить нарушение	02.04.2018
9	Не выполняются требования охраны труда при организации работ командированного персонала в электроустановках МБОУ СОШ №8.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2, ПОТЭЭ Гл.46.	Устранить нарушение	02.04.2018
10	Не исправна система освещения над входами в помещение технологии и столовой школы.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2, ПУЭ п.7.1.55	Устранить нарушение	02.04.2018
Мастерская школы.				
11	Светильник сети рабочего освещения не укомплектован рассеивателем и защитной решеткой.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.2.6, п. 2.12.7	Устранить нарушение	02.04.2018
Помещение технологии.				
12	В кабинете технологии на кнопках и рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме нанесены надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6 п.2.2.14	Устранить нарушение	02.04.2018
13	Силовой щит электроустановок, установленный в помещении не имеет запирающего устройства, препятствующего доступу в них неэлектротехнического	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.2.2.4	Устранить нарушение	02.04.2018

	персонала.			
14	Деревообрабатывающий станок не имеет ограждений от случайных прикосновений на вращающихся частях.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2, ПУЭ п.5.3.6	Устранить нарушение	02.04.2018
15	К работе с использованием переносных электроприемников допускается персонал, не имеющий соответствующей группы допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.1.4.3, п.3.5.7	Устранить нарушение	02.04.2018
16	Рабочие места электроустановок не укомплектованы необходимыми инструкциями; производственными (эксплуатационными) по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.8.7	Устранить нарушение	02.04.2018
Кабинет информатики.				
17	Допускается прокладка электропроводки по полам к стационарным электроприемникам без применения защиты от механических повреждений.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2, ПУЭ п.2.1.47	Устранить нарушение	02.04.2018
Кабинет домоводство.				
18	Рабочие места электроустановок не укомплектованы необходимыми инструкциями: эксплуатационными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.1.8.7	Устранить нарушение	02.04.2018
Столовая школы.				
19	На кнопках и рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме нанесены надписи, указывающие операцию для которой они предназначены.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.2.2.14	Устранить нарушение	02.04.2018
20	Эксплуатация электроустановок столовой осуществляется без применения дополнительных средств защиты (в особо опасных помещениях не в полном объеме имеются диэлектрические коврики и подставки).	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 1.7.2 ПОТ ЭЭ п.1.4	Устранить нарушение	02.04.2018
21	Рабочие места электроустановок не укомплектованы необходимыми инструкциями: эксплуатационными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.1.8.7	Устранить нарушение	02.04.2018
22	К силовым щитам электроустановок не обеспечена возможность легкого доступа (подходы заставлены стилажами и технологическим оборудованием).	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 2.2.40	Устранить нарушение	02.04.2018
Электрощитовая школы (РУ).				
23	В помещении РУ не вывешены	ПТЭЭП п.1.2.2, п.	Устранить	02.04.2018

	схемы электроснабжения.	1.2.6 п. 1.8.6	нарушение	
24	РУ не укомплектовано электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты) защитными противопожарными и вспомогательными средствами пожаротушения (песок, огнетушители) и средствами оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п. 2.2.21, п. 1.7.2, ПОТЭЭ п. 1.4	Устранить нарушение	02.04.2018
25	РУ не укомплектовано необходимыми инструкциями: эксплуатационными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.1.8.7	Устранить нарушение	02.04.2018
26	Силовой щит электроустановок не имеет запирающего устройства, препятствующего доступу в них неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.2.2.4	Устранить нарушение	02.04.2018

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица:


Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 г. Клинцы Брянской области.

Предписывается:

по настоящему предписанию разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в указанные сроки с указанием ответственных исполнителей и утвердить его приказом; копию приказа и мероприятий направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, тел./факс: (4832) 64-32-91; устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Борисенко Валерий Анатольевич



(подпись)

Первый экземпляр предписания № 1430/4-ЭП-Б от 23.01.2018 для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена: Шендрик Галина Константиновна директор МБОУ СОШ №8, действующая на основании Устава учреждения и приказа о назначении на должность от 04.09.2006 №23-к

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП

23 января 2018 года

(подпись)